

Zertifikat / POTVRDA



Zertifikatsnr. / Br. potvrde.: 230-6036771-2-4

Schlösser brave

Produkt
produzvodi

M-TS, INSTINCT guard, INSTINCT guard Plus

Produktfamilien
obitelji proizvoda

Schlösser für Türen nach EN 14351-1:2006 +A2:2016

Brave za vrata prema EN 14351-1

Einsatzbereich
područje primjene

Türen aus Holz, Kunststoff, Stahl und Aluminium

vrata s materijalima od PVC-a, drva, čelika i aluminija

Hersteller
proizvođač

Mayer & Co. Beschläge GmbH

Alpenstr. 173, AT 5020 Salzburg



Produktionsstandort
mjesto proizvodnje

MACO Baubeschlag GmbH

Steindorf 67, AT 5570 Mauterndorf im Lungau

**Grundlage(n) /
baze:**

ift-Zertifizierungsprogramm
für Schlösser und
Mehrfachverriegelungen
zahtjeve ift-sheme potvrda za
brave i sustave višestrukog
zaključavanja
ift-Zertifizierung QM342:2025-09

EN ISO 9227
EN 1670
Klasse 5
Klasse 5



Korrosionsschutz
Zaštita od korozije

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach EN 14846:2008
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- Kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 29.08.2022 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 28.08.2027, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen.

Ovim certifikatom se potvrđuje da navedeni elemenat ispunjuje zahtjeve koji se zasnivaju na ift-certifikacionom programu, u trenutačnoj verziji.

- Izrada proizvodnih grupa navedenog građevinskog proizvoda i prva kontrola od strane akreditiranog kontrolnog laboratorij po EN 14846:2008
- Uvod i održavanje interne kontrole proizvodnje od strane proizvođača
- Prvi pregled izrade i interne kontrola od strane tvrtke, provedba od strane ift-Zert
- Stalni nadzor izrade i interne kontrole proizvoda od strane ift-Zert

Ovaj certifikat je izdat prvi put dana 29.08.2022. Trenutna verzija vrijedi do 28.08.2027, ako se u međuvremenu ne promijene utvrđene gore navedene tehničke specifikacije ili uvjeti u proizvodnji unutar tvrtke ili ako nema bitnih izmjena u samoj internoj kontroli proizvoda.

Certifikat se smije umnožiti samo u nepromjenjenoj verziji. Sve izmjene uvjeta za certificiranje moraju se neodložno priopćiti ift-Zert, uz prilaganje potrebnih dokaza.

Poduzeće ima pravo da navedeni građevinski elemenat označi oznakom "ift-certificiran", sukladno ift-pravilima o oznakama.

Ovaj certifikat sadrži 2 priloga.

ift Rosenheim
11.06.2026



Pascal Geiger
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Zamjenik voditelja certifikacije proizvođača

**Gültig bis /
Vrijedi do:**

28.08.2027

Vertragsnr. /
Ugovor br. **230 6036771**

**Prüfbericht-Nr. /
Izveštaj o testu br.**

19-003065-PR01, 19-003065-PR02
vom / od **27.03.2023**
19-8/22 vom / od **11.01.2023**
20-004299-PR02 GAS-G01-11-de-02
vom / od **13.04.2026**



Identitäts-Check
Kontrola identiteta



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 36C-0C818

Zertifikatsnr. / Br. potvrde.: 230-6036771-2-4

In der Zertifizierung und Überwachung enthaltene Produkte
 Proizvodi uključeni u certifikaciju i nadzor

Klassifizierung gemäß EN 14846:2008 Klasifikacija prema EN 14846:2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gebrauchs- kategorie kategorija korisnosti	Dauer- funktions- tüchtigkeit izdržljivost	Türmasse und Türschlie- kraft masa vrata i sila zatvaranja vrata	Eignung für Verwendung an Feuerschutz- / Rauchschutz- -türen Prikladnost za zaštitu od požara/ vrata za zaštitu od dima	Sicherheit sigurnosti	Korrosions- beständigkei- t und Temperatur Otpornost na koroziju i temperaturu	Schutzwirku- ng und Anbohrwider- stand Zaštitno dejstvo i otpornost na malo bušenje	Schutzwirkun- g hinsichtlich elektrischer Funktionsweis- e Zaštitno dejstvo glede električnoga funkcioniranja	Schutzwirkung hinsichtlich elektrischer Manipulation Zaštitno dejstvo glede električnoga manipuliranja

Nr. / no.	Produkt / product	Dornmaß / backset	Kategorie category	Ausführung / Design									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	INSTINCT Guard	-/-	200.000 Zyklen / max. 100 kg 200,000 ciklusa / max. 100 kg	Gehäuseform A, B, C / Oblik kućišta A, B, C	3	H	7	0	0	J	3	1	3
2	INSTINCT Guard PLUS	-/-	200.000 Zyklen / max. 100 kg 200,000 ciklusa / max. 100 kg	Gehäuseform A, B, C / Oblik kućišta A, B, C	3	H	7	0	0	J	3	1	3
3	M-TS	35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 65 mm, 70 mm, 80 mm	200.000 Zyklen / max. 100 kg 200,000 ciklusa / max. 100 kg	Flachstulp 20/24 mm, U-Stulp 6/24/6 mm, Hutstulp 24 mm / prednjica s ravnim krajevima 20/24 mm, prednjica oblika U 6/24/6 mm, prednjica sa zaoblivenim krajevima 24 mm	3	S	7	8	0	0	J	4	1

Die technische Dokumentation des Schutzbeschlagherstellers ist zu beachten.
 Tehnička dokumentacija proizvođača sigurnosnog hardvera mora se pratiti.

Zertifikatsnr. / Br. potvrde.: 230-6036771-2-4

Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten Schließern in Türen nach EN 14351-1

Napomene o zamjenljivosti brava u vratima prema ift shemi potvrde prema EN 14351-1

Nr Br	Eigenschaft Značajke	Regel Pravilo	Austauschbarkeit Zamjenljivost
1.	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast <i>otpornost na opterećenje vjetrom</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) Usporedno ispitivanje na kalibriranom ispitnom mjestu; oblik ispitivanja prema prevashodnom prvom ispitivanju (TT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser <i>da, kod pozitivnih rezultata; iste klase ili bolje</i>
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast <i>otpornost na snijeg i stalno opterećenje</i>	nicht vorhanden <i>ne postoji</i>	nein <i>ne</i>
3.	Brandverhalten <i>reagiranje na požar</i>	nicht vorhanden <i>ne postoji</i>	nein <i>ne</i>
4.	Schutz gegen Brand von außen <i>performanse na vanjski požar</i>	nicht vorhanden <i>ne postoji</i>	nein <i>ne</i>
5.	Schlagregendichtheit <i>zaptivenost na vodu</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) Usporedno ispitivanje na kalibriranom ispitnom mjestu; oblik ispitivanja prema prevashodnom prvom ispitivanju (TT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser <i>da, kod pozitivnih rezultata; iste klase ili bolje</i>
6.	Gefährliche Substanzen <i>opasne tvari</i>	nicht vorhanden <i>ne postoji</i>	nein <i>ne</i>
7.	Stoßfestigkeit <i>otpornost na udar</i>	kein Einfluss <i>nema utjecaja</i>	ja <i>da</i>
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen <i>kapacitet opterećenja sigurnosnih uređaja</i>	nicht zutreffend <i>ne odgovara</i>	nicht zutreffend <i>ne odgovara</i>
9.	Fähigkeit zur Freigabe <i>moćućnost otpuštanja</i>	Prüfung nach EN 179 bzw. EN 1125 <i>spitivanje prema EN 179 odnosno EN 1125</i>	ja, unter Berücksichtigung des Zertifikates zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit <i>da, uz poštivanje potvrde o postojanosti izvedbe</i>
10.	Schallschutz <i>akustična svojstva</i>	ja, unter Berücksichtigung von lfd. Nr. 13 <i>da, uz poštivanje lfd. br. 13</i>	ja <i>da</i>
11.	Wärmedurchgangskoeffizient <i>termička provodljivost</i>	kein Einfluss <i>nema utjecaja</i>	ja <i>da</i>
12.	Strahlungseigenschaften <i>svojstva zračenja</i>	kein Einfluss <i>nema utjecaja</i>	ja <i>da</i>
13.	Luftdurchlässigkeit <i>propusnost zraka</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) Usporedno ispitivanje na kalibriranom ispitnom mjestu; oblik ispitivanja prema prevashodnom prvom ispitivanju (TT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser <i>da, kod pozitivnih rezultata; iste klase ili bolje</i>
14.	Bedienungskräfte <i>operativne snage</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) Usporedno ispitivanje na kalibriranom ispitnom mjestu; oblik ispitivanja prema prevashodnom prvom ispitivanju (TT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser <i>da, kod pozitivnih rezultata; iste klase ili bolje</i>
15.	Mechanische Festigkeit <i>izdržljivost</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) Usporedno ispitivanje na kalibriranom ispitnom mjestu; oblik ispitivanja prema prevashodnom prvom ispitivanju (TT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser <i>da, kod pozitivnih rezultata; iste klase ili bolje</i>
16.	Lüftung <i>prozračivanje</i>	kein Einfluss <i>nema utjecaja</i>	ja <i>da</i>
17.	Durchschusshemmung <i>otpornost na propucavanje</i>	nicht vorhanden <i>ne postoji</i>	nein <i>ne</i>
18.	Sprengwirkungshemmung <i>otpornost na eksploziju</i>	nicht vorhanden <i>ne postoji</i>	nein <i>ne</i>
19.	Dauerfunktion <i>otpornost na ponovljeno otvaranje i zatvaranje</i>	ja* <i>da*</i>	ja* <i>da*</i>
20.	Differenzklimaverhalten <i>ponašanje u različitim klimatskim uvjetima</i>	kein Einfluss <i>nema utjecaja</i>	ja <i>da</i>
21.	Einbruchhemmung <i>otpornost na provala</i>	ja <i>da</i>	ja, unter Einhaltung der Regeln nach DIN 14351-1, Tabelle A1 und DIN EN 1627, Anhang D2 sowie Abschnitt NA 1 <i>da, poštivajući pravila prema DIN 14351-1, prema tabeli A1 i DIN EN 1627 priloga D2 kao i odjela NA1</i>

* Austauschbarkeit von Schließern im Bereich der Dauerfunktion:

Die Schösser müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.
 Die Schösser und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.
 Die Klasse der ersetzenden Schösser muss mit dem bei der Erstprüfung gemäß EN 14351-1:2006 + A2:2016 verwendeten Schösser mindestens gleichwertig sein.
 Die Schließbleche bzw. Schließleisten müssen technisch vergleichbar sein. Die Befestigung der Schließbleche bzw. Schließleisten muss technisch vergleichbar sein.
 Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Schössern ist bei Einhaltung dieser Regeln für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191:2012 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Mehrfachverriegelungen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

** Zamjenljivost brava u odnosu na ponovljeno otvaranje i zatvaranje:

Sustavi brava moraju ispuniti sve zahtjeve dotične sheme potvrde.
 Sustavi brava i sustavi učvršćenja moraju biti tehnički usporedivi.
 Klasa sustava brava za razmjenu (zamjenu) mora u najmanju ruku biti jednaka brava korištenog u početnoj vrsti ispitivanja prema EN 14351-1:2006 + A2:2016.
 Udarne ploče prema jeziku za zatvaranje kao i učvršćenje tih dijelova mora biti tehnički usporedivo.
 Zamjenljivost brava s potvrdom dana je uz pridržavanje ovih pravila za vrata prema EN 14351-1:2006 + A2:2016, za koja već postoji dokaz prema 1191:2012. Ipak, odgovornost za zamjenljivost ostaje na proizvođaču. U slučaju zamjene sustava višestrukog zaključavanja, pridržavajte se ugovorenih uvjeta dobavljača sustava za podjeljene i kaskadne sustave.